

ACTA N°1

IP 055 - 2024

REUNIÓN DE:

Evaluación propuesta invitación Pública

FECHA:

27 de mayo de 2024

LUGAR:

Dirección Producción y Tecnologías

COORDINADOR:

Coordinadora de Compras y Contratación

ASISTENTES:

Carolina Arenas Hernández
Oscar Jaime Uribe Castrillón
Alejandro Álvarez Venegas

Coordinadora de Compras y Contratación
Profesional de Emisión y Transmisión
Profesional Jurídico

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de requisitos habilitantes jurídico.
2. Revisión de requisitos habilitantes técnicos.
 - 2.1. Experiencia específica
 - 2.2. Requisitos de la propuesta económica
3. Evaluación
4. Resumen
5. Traslado

DESARROLLO

1. **REVISIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICO:** Se inicia la reunión anotando que sólo se calificarán las cotizaciones que cumplan con todos los requisitos.

En ese orden de ideas, se presentó cuatro (4) empresas:

Orden Entrega de Propuestas	Proponente	Folios	Día y hora
1	ELECTROINGENIERIAS UPEGUI S.A.S	27	Mayo 16/2024 3:50 p.m.
2	DINGEL S.A.S	28	Mayo 17/2024 9:27 a.m.
3	COINSI S.A.S BIC	61	Mayo 17/2024 Hora 9:40 a.m.
4	COTEL S.A.S	33	Mayo 17/2024 Hora 3:56 p.m.

Los proponentes **ELECTROINGENIERIAS UPEGUI S.A.S, DINGEL S.A.S y COINSI S.A.S BIC**, si se encuentran habilitados jurídicamente por lo que continúan con el proceso de evaluación.

En lo atinente al proponente **COTEL S.A.S** presenta su propuesta de manera extemporánea, ya que esta se radica el día 17 de mayo de 2024 a las 3:56 p.m, por lo tanto y al no cumplir con lo estipulado en la invitación pública IP 55-2024 del 6 de mayo de 2024, se procede a rechazar la propuesta dando aplicación al numeral 13 de la invitación en comento que reza:

13. CAUSALES DE RECHAZO

Se rechazarán aquellas propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:

- Cuando se hubiere presentado la propuesta de manera extemporánea, es decir, después de la fecha y hora exactas establecidas como límite para la recepción los correos indicados en esta invitación pública.

2. REVISIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

2.1 Verificación experiencia específica:

ELECTROINGENIERIAS UPEGUI S.A.S.						
N°	Contrato	Entidad	Objeto	Valor	Plazo Ejecución	
					Desde	Hasta
1	CW2257660-1	COMFAMA	Mantenimiento preventivo y correctivo plantas eléctricas	\$460.000000	12/05/2022	12/05/2024
2	23907	COMFAMA	Mantenimiento subestaciones eléctricas	\$350.000.000	18/03/2020	18/03/2022
3	CW2251143-1	COMFAMA	Mantenimiento UPS	\$130.000.000	10/05/2021	09/11/2023
TOTAL				\$940.000.000		
ELECTROINGENIERIAS UPEGUI S.A.S.						
VALOR CONTRATO		AÑO	SMMLV	Equivalente SMMLV		
\$460.000.000		2022	\$1.000.000	460,00		
\$350.000.000		2020	\$877.802	398,70		
\$130.000.000		2021	\$908.526	143,10		
Total equivalente SMMLV				1.001,80		
Presupuesto oficial IP-055-2024		Año	SMMLV	Equivalente SMMLV		
\$40.000.000		2024	\$1.300.000	30,77		

El proponente **ELECTROINGENIERIAS UPEGUI S.A.S.**, **SI** cumple con el Requisito Habilitante Idoneidad Técnica descrita en la Invitación Pública 055-2024, ya que la sumatoria de las certificaciones contractuales presentadas que cumplen, alcanzaron un valor

SUPERIOR equivalente a SMMLV de **1.001,80** frente al equivalente en SMMVL del presupuesto oficial de **30,77**.

DINGEL S.A.S.						
N°	Contrato	Entidad	Objeto	Valor	Plazo Ejecución	
					Desde	Hasta
1	84	Campanario Centro-Comercial	Mantenimientos equipos electrónicos	\$17.552.500	11/11/2022	12/12/2022
2	Facturas venta-Certificación experiencia	Nuestra Cocina Artesanal	Instalaciones adecuaciones eléctricas, mantenimiento UPS	\$200.279.092	26/01/2022	01/12/2023
3	Certificación experiencia	Mercados y Carnes OR S.A.S.	Mantenimientos UPS, Mantenimiento Subestación, Estudio calidad energía, Mantenimiento planta eléctrica	\$348.869.563	09/02/2023	27/12/2023
TOTAL				\$566.701.155		

DINGEL S.A.S.			
VALOR CONTRATO	AÑO	SMMLV	Equivalente SMMLV
\$17.552.500	2022	\$1.000.000	17,55
\$200.279.092	2022	\$1.000.000	200,28
\$348.869.563	2023	\$1.160.000	300,75
Total equivalente SMMLV			518,58
Presupuesto oficial IP-055-2024	Año	SMMLV	Equivalente SMMLV
\$40.000.000	2024	\$1.300.000	30,77

El proponente DINGEL S.A.S., **SI** cumple con el Requisito Habilitante Idoneidad Técnica descrita en la Invitación Pública 055-2024, ya que la sumatoria de las certificaciones contractuales presentadas que cumplen, alcanzaron un valor SUPERIOR equivalente a SMMLV de **518,78** frente al equivalente en SMMVL del presupuesto oficial de **30,77**

COINSI S.A.S. BIC						
N°	Contrato	Entidad	Objeto	Valor	Plazo Ejecución	
					Desde	Hasta
1	209-2019	Terminales de Transporte de Medellín S.A.	Obras civiles mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo parque soterrado ..	\$1.312.512.731	19/11/2018	29/02/2020
2	0435-2021	Biblioteca Pública Piloto de Medellín	Mantenimientos preventivos y correctivos subestaciones energía,	\$106.076.499	02/06/2021	31/12/2021

			UPS y acondicionadores de energía...			
3	CW112327	EPM E.S.P.	Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro repuestos 38 plantas eléctricas....	\$661.439.444	12/12/2020	31/12/2021
			TOTAL	\$2.080.028.674		

COINSI S.A.S. BIC			
VALOR CONTRATO	AÑO	SMMLV	Equivalente SMMLV
\$1.312.512.731	2019	\$828.116	1584,9
\$106.076.499	2021	\$908.526	116,8
\$661.439.444	2021	\$908.526	728
Total equivalente SMMLV			2.429,7
Presupuesto oficial IP-055-2024	Año	SMMLV	Equivalente SMMLV
\$40.000.000	2024	\$1.300.000	30,77

El proponente COINSI, **SI** cumple con el Requisito Habilitante Idoneidad Técnica descrita en la Invitación Pública 055-2024, ya que la sumatoria de las certificaciones contractuales presentadas que cumplen, alcanzaron un valor SUPERIOR equivalente a SMMLV de **2.429,7** frente al equivalente en SMMVL del presupuesto oficial de **30,77**.

El proponente COTEL S.A.S no fue objeto de evaluación por cuanto se le rechaza la propuesta por las razones expuestas.

2.2. Requisitos de la propuesta económica

FORMATO 2				
ELECTROINGENIERIAS UPEGUI S.A.S				
ÍTEM		CANTIDAD	V. UNITARIO	V.TOTAL
1				
1.1	Mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica Cubo Rojo de Teleantioquia	1	\$3.665.610	\$3.665.610
1.2	Suministro e instalación fusibles para celda Media Tensión tipo: • FS Ferraz Shawmut Protistor, - FR20GC240C0,63. - 24000V AC GLC 0,63A. -- 24000V CP GLC 20.340 0,63 - N07823	3	\$1.776.240	\$3.832.920
1.3	Mantenimiento preventivo tableros de distribución baja tensión Cubo Rojo: • Termografía antes del mantenimiento • Revisión y mantenimiento tableros Circuitos Red Normal • Revisión y mantenimiento tableros Circuitos Red Regulada	1	\$1.164.000	\$1.164.000
1.4	Visita periódica de seguimiento que incluye: • Medición voltajes subestación • Medición de corriente circuitos en baja	3	\$845.441	\$2.536.323

	tensión. • Inspección general equipos subestación			
1.5	Un (1) Servicio de atención no programado en caso de emergencia • Disponible las 24 horas	1	\$1.260.000	\$1.260.000
2	Mantenimiento preventivo Planta eléctrica			
2.1	Mantenimiento preventivo Planta eléctrica de respaldo Caterpillar de 455 KW con Motor C-15 y Generador LC6:	1	\$5.880.000	\$5.880.000
2.2	Suministro e instalación de baterías Tipo: 8D 12V 1600 Amperios	2	\$1.928.400	\$3.586.800
3	Mantenimiento preventivo UPS Principal			
3.1	"Mantenimiento preventivo UPS Principal marca APC Symmetra PX-100, 100 KVA	1	\$2.248.000	\$2.248.000
SUBTOTAL				\$24.443.653
I.V.A				\$4.644.294
TOTAL				\$29.087.947

FORMATO 2				
DINGEL S.A.S				
ÍTEM		CANTIDAD	V. UNITARIO	V.TOTAL
1				
1.1	Mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica Cubo Rojo de Teleantioquia	1	\$6.890.000	\$6.890.000
1.2	Suministro e instalación fusibles para celda Media Tensión tipo: • FS Ferraz Shawmut Protistor, - FR20GC240C0,63. - 24000V AC GLC 0,63A. - 24000V CP GLC 20.340 0,63 - N07823	3	\$950.000	\$2.850.000
1.3	Mantenimiento preventivo tableros de distribución baja tensión Cubo Rojo: • Termografía antes del mantenimiento • Revisión y mantenimiento tableros Circuitos Red Normal • Revisión y mantenimiento tableros Circuitos Red Regulada	18	\$280.000	\$5.040.000
1.4	Visita periódica de seguimiento que incluye: • Medición voltajes subestación • Medición de corriente circuitos en baja tensión: • Inspección general equipos subestación	3	\$500.000	\$1.500.000
1.5	Un (1) Servicio de atención no programado en caso de emergencia • Disponible las 24 horas	1	\$700.000	\$700.000
2	Mantenimiento preventivo Planta eléctrica			
2.1	Mantenimiento preventivo Planta eléctrica de respaldo Caterpillar de 455 KW con Motor C-15 y Generador LC6:	1	\$4.500.000	\$4.500.000
2.2	Suministro e instalación de baterías Tipo: 8D 12V 1600 Amperios	2	\$2.650.000	\$5.300.000
3	Mantenimiento preventivo UPS Principal			

3.1	"Mantenimiento preventivo UPS Principal marca APC Symmetra PX-100, 100 KVA	1	\$2.500.000	\$2.500.000
SUBTOTAL				\$29.280.000
I.V.A				\$5.563.200
TOTAL				\$34.843.200

FORMATO 2				
COINSI S.A.S. BIC				
ÍTEM		CANTIDAD	V. UNITARIO	V.TOTAL
1				
1.1	Mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica Cubo Rojo de Teleantioquia	1	\$7.275.759	\$7.275.759
1.2	Suministro e instalación fusibles para celda Media Tensión tipo: • FS Ferraz Shawmut Protistor, - FR20GC240C0,63. - 24000V AC GLC 0,63A. - 24000V CP GLC 20.340 0,63 - N07823	3	\$1.041.535	\$3.124.605
1.3	Mantenimiento preventivo tableros de distribución baja tensión Cubo Rojo: • Termografía antes del mantenimiento • Revisión y mantenimiento tableros Circuitos Red Normal • Revisión y mantenimiento tableros Circuitos Red Regulada	1	\$3.647.259	\$3.647.259
1.4	Visita periódica de seguimiento que incluye: • Medición voltajes subestación • Medición de corriente circuitos en baja tensión. • Inspección general equipos subestación	3	\$426.137	\$1.278.411
1.5	Un (1) Servicio de atención no programado en caso de emergencia • Disponible las 24 horas	1	\$1.093.750	\$1.093.750
2	Mantenimiento preventivo Planta eléctrica			
2.1	Mantenimiento preventivo Planta eléctrica de respaldo Caterpillar de 455 KW con Motor C-15 y Generador LC6:	1	\$6.529.787	\$6.529.787
2.2	Suministro e instalación de baterías Tipo: 8D 12V 1600 Amperios	2	\$1.818.194	\$3.636.388
3	Mantenimiento preventivo UPS Principal			
3.1	"Mantenimiento preventivo UPS Principal marca APC Symmetra PX-100, 100 KVA	-1	\$1.323.687	\$1.323.687
SUBTOTAL				\$27.729.646
I.V.A				\$5.268.633
TOTAL				\$32.998.279

Los proponentes si se encuentran habilitados técnicamente en cuanto a la propuesta económica

El proponente COTEL S.A.S no fue objeto de evaluación por cuanto se le rechaza la propuesta por las razones expuestas.

3 . CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

TELEANTIOQUIA evaluará la propuesta que reciba oportunamente y que cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 10 de la presente solicitud.

Se fijan como factor de evaluación y criterio de calificación el siguiente:

FACTORES DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
Valor de la cotización	1.000 PUNTOS
TOTAL	1.000 PUNTOS

Se calificará con base en la información suministrada en el Formato 2.

La empresa que ofrezca el menor precio recibirá el mayor puntaje asignado y las demás recibirán su calificación en forma decreciente y proporcional a la propuesta superior, utilizando una regla de tres simple.

Los proponentes que por disposición legal se encuentren excluidos o exentos del IVA, deberán expresarlo claramente en su propuesta económica, indicando su régimen tributario, causales, fuentes y razones jurídicas de tales efectos. En tal caso, la evaluación económica de todas las ofertas se realizará sobre el valor de la propuesta IVA incluido si aplica.

Cálculo del Puntaje:

Puntaje= 1000 x (Menor Valor de todas las propuestas presentadas / Valor Propuesta presentada por el Oferente)

PROPONENTE	VALOR PROPUESTA	PUNTAJE
ELECTROINGENIERIAS UPEGUI S.A.S.	\$29.087.947	1.000
DINGEL S.A.S.	\$34.843.200	834,82
COINSI S.A.S. BIC	\$32.998.279	881,50
COTEL S.A.S	SE RECHAZA LA PROPUESTA	

4.RESUMEN


Orden de Entrega Propuestas	Proponente	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIÓN Y REQUERIMIENTO
1	ELECTROINGENIERIAS UPEGUI S.A.S	El proponente SÍ se encuentra habilitado jurídicamente	El proponente, SÍ se encuentra habilitado técnicamente	El proponente queda habilitado jurídica y técnicamente

2	DINGEL S.A.S.	El proponente SÍ se encuentra habilitado jurídicamente	El proponente, SÍ se encuentra habilitado técnicamente	El proponente queda habilitado jurídica y técnicamente
3	COINSI S.A.S. BIC	El proponente SÍ se encuentra habilitado jurídicamente	El proponente, SÍ se encuentra habilitado técnicamente	El proponente queda habilitado jurídica y técnicamente
4	COTEL S.A.S	Se rechaza la propuesta	Se rechaza la propuesta	Se rechaza la propuesta, por las razones ya mencionadas, el proveedor podrá presentar observaciones u objeciones frente a la presente acta

5. Se corre traslado de la presente acta de evaluación preliminar con miras a que los proponentes subsanen sus propuestas y presenten las observaciones pertinentes, si las tuviere, para lo cual se les concede el término de dos (02) días feneciendo el día 29 de mayo de 2024.

Para constancia, se levanta la presente acta, la cual es suscrita por los asistentes.


ALEJANDRO ÁLVAREZ VENEGAS
Profesional Jurídico


OSCAR JAIME URIBE CASTRILLÓN
Profesional de Emisión y Transmisión


CAROLINA ARENAS HERNÁNDEZ
Coordinadora de Compras y Contratación